

50 cm SLABÝ PROVOZ - OSOBNÍ AUTOMOBIL (5 kN/m²)
STŘEDNĚ TĚŽKÝ PROVOZ - NÁKLADNÍ AUTOMOBIL (16,7 kN/m²)
MAX. ZAKRYTÍ ZEMINY 200 cm

GEOTEXTILIE ODPOVÍDAJÍCÍ ZATÍŽENÍ

(MIN 150)

ŠTĚRK FR. 16/32, TL. 150mm

ZÁSYP VYTĚŽENÉ ZEMINY
HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK min.200mm
GEOTEXTILIE

VZDUCHOVÉ POTRUBÍ DN100

PŘIKRYTÍ 30-180 cm V ZÁVISLOSTI
NA ZATÍŽENÍ

MIN 200

(810)

(min.1000)

HPV-U/N

VSÁKOVACÍ OBJEKT
TUNELOVÝ SYSTÉM AS KRECHT

VZDUCHOVÉ POTRUBÍ DXZ, DN100

VZDUCHOVÉ POTRUBÍ DXZ, DN100

TECHNICKÁ DATA

S KRECHT T- 1600 - STŘEDNÍ TUNEL

Rozměry (d x v x š): 2,3 x 0,81 x 1,3 m
Efektivní délka: 2,25 m
Hmotnost: 40kg
Objem (čistý): 1600 l

S KRECHT T- 100 S/100 E - POČÁTEČNÍ A KONEČNÁ SEKCE

Rozměry (d x v x š): 0,48 x 0,78 x 1,3 m
Efektivní délka: 0,44 m
Hmotnost: 10kg
Objem (čistý): 100 l

Ved. projektant	Odp. projektant	Projektant	Vypracoval	<div><div><div><div><div>B</div><div>E</div><div>S</div><div>T</div><div>A</div></div><div></div></div><div><div><div>B</div><div>E</div><div>S</div><div>T</div><div>A</div></div><div>-</div><div><div>I</div><div>N</div><div>G</div></div><div><div>B</div><div>R</div><div>Á</div><div>Z</div><div>D</div><div>A</div></div><div>s. r. o.</div><div>projektová a inženýrská činnost</div><div>Smetanova 299/4, Blansko 678 01</div><div>tel.: 516 412 038</div><div>e-mail: besta@besta-blansko.cz</div></div></div></div>
Ing. Jan Brázda		Bc. Josef Šafránek		
Stavebník	Městys Svitávka, Hybešova 166, 679 32 Svitávka			
<div><div><div><div><div>RD Svitávka ul. Havlíčkova</div><div>Inženýrské sítě a komunikace</div><div>k.ú. Svitávka [760943]</div><div>SO 305 Dešťová kanalizace</div></div></div><div><div>Vzorový vsakovací objekt</div></div></div></div> <div><div><div>stupeň PD</div><div>formát</div><div>datum</div><div>zakázka č.</div><div>měřítko</div></div><div><div>DUSP</div><div>2 A4</div><div>3/2024</div><div>042024</div><div>1:50</div></div><div><div>příloha</div><div>D.2.7</div></div></div>				